



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2108003

样品类别: 出厂水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LQ-210809-01

采样地点: 中心水厂出厂水  
样品名称: 出厂水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.30  
报告日期: 2021.8.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

### 结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加\*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 陈心

编制日期: 2021.8.30

审核人: 王

审核日期: 2021.8.30

签发人: 王

签发日期: 2021.8.30



# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LQ-210809-01

### 检测结果

| 检测项目     | 单位        | 检测结果    | 限值      |
|----------|-----------|---------|---------|
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 菌落总数     | CFU/mL    | <1      | ≤100    |
| 砷        | mg/L      | 0.0008  | ≤0.01   |
| 镉        | mg/L      | <0.001  | ≤0.005  |
| 铬（六价）    | mg/L      | <0.004  | ≤0.05   |
| 铅        | mg/L      | <0.003  | ≤0.01   |
| 汞        | mg/L      | 0.00001 | ≤0.001  |
| 硒        | mg/L      | 0.0007  | ≤0.01   |
| 氰化物      | mg/L      | <0.002  | ≤0.05   |
| 氟化物      | mg/L      | 0.217   | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L      | 0.82    | ≤10     |
| 三氯甲烷     | mg/L      | 0.0360  | ≤0.06   |
| 四氯化碳     | mg/L      | <0.0003 | ≤0.002  |
| 溴酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.01   |
| 甲醛*      | mg/L      | <0.05   | ≤0.9    |
| 亚氯酸盐*    | mg/L      | <0.0024 | ≤0.7    |
| 氯酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.7    |
| 色度       | 铂钴色度单位    | <5      | ≤15     |
| 浑浊度      | NTU       | 0.197   | ≤1      |
| 臭和味      | ——        | 0       | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | ——        | 无       | 无       |
| pH       | ——        | 7.73    | 6.5~8.5 |
| 铝        | mg/L      | 0.039   | ≤0.2    |
| 铁        | mg/L      | <0.02   | ≤0.3    |
| 锰        | mg/L      | <0.01   | ≤0.1    |
| 铜        | mg/L      | <0.02   | ≤1.0    |
| 锌        | mg/L      | <0.01   | ≤1.0    |
| 氯化物      | mg/L      | 14.5    | ≤250    |
| 硫酸盐      | mg/L      | 19.0    | ≤250    |
| 溶解性总固体   | mg/L      | 136     | ≤1000   |
| 总硬度      | mg/L      | 90.1    | ≤450    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

# 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号：LQ-210809-01

### 检测结果

| 检测项目       | 单位   | 检测结果    | 限值     |
|------------|------|---------|--------|
| 耗氧量        | mg/L | 1.32    | ≤3     |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002  | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂   | mg/L | <0.10   | ≤0.3   |
| 游离氯        | mg/L | 0.40    | ≥0.3   |
| 臭氧*        | mg/L | 0.02    | ≤0.3   |
| 一溴二氯甲烷*    | mg/L | 0.0083  | ≤0.06  |
| 二溴一氯甲烷*    | mg/L | 0.0022  | ≤0.1   |
| 三溴甲烷*      | mg/L | <0.0060 | ≤0.1   |
| 三卤甲烷*      | ——   | 0.75    | ≤1     |
| 三氯乙醛*      | mg/L | <0.0010 | ≤0.01  |
| 林丹*        | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
| 敌敌畏*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 滴滴涕*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 氨氮*        | mg/L | <0.025  | ≤0.5   |
| 硫化物*       | mg/L | <0.02   | ≤0.02  |
| 亚硝酸盐       | mg/L | <0.001  | ≤1     |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

# 检测 报 告

检测依据及主要仪器:

| 检测项目     | 检测依据                    | 主要仪器及型号           |
|----------|-------------------------|-------------------|
| pH       | GB/T5750.4-2006 (5.1)   | PHS-3C酸度计         |
| 氯化物      | GB/T5750.5-2006 (2.2)   | ICS-2100离子色谱仪     |
| 硫酸盐      | GB/T5750.5-2006 (1.2)   |                   |
| 氟化物      | GB/T5750.5-2006 (3.2)   |                   |
| 溴酸盐      | GB/T5750.10-2006 (14.1) |                   |
| 氯酸盐、亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2006 (13.2) |                   |
| 硝酸盐      | GB/T5750.5-2006 (5.3)   |                   |
|          | GB/T5750.5-2006 (5.1)   |                   |
| 亚硝酸盐     | GB/T5750.5-2006 (10.1)  | T6新锐分光光度计         |
| 甲醛       | GB/T5750.10-2006 (6.1)  |                   |
| 铝        | GB/T5750.6-2006 (1.1)   |                   |
| 氨氮       | GB/T5750.5-2006 (9.1)   |                   |
| 挥发酚类     | GB/T5750.4-2006(9.1)    | TU1900紫外可见分光光度计   |
| 氰化物      | GB/T5750.5-2006(4.1)    |                   |
| 硫化物      | GB/T 5750.5-2006 (6.1)  |                   |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006(10.1)   |                   |
| 铬(六价)    | GB/T5750.6-2006(10.1)   |                   |
| 砷        | GB/T5750.6-2006(6.1)    | PF5-2原子荧光光度计      |
| 硒        | GB/T5750.6-2006(7.1)    |                   |
| 汞        | GB/T5750.6-2006(8.1)    |                   |
| 铁        | GB/T5750.6-2006(2.1)    | A3AFG-13原子吸收分光光度计 |
| 锰        | GB/T5750.6-2006(3.1)    |                   |
| 铜        | GB/T5750.6-2006(4.2)    |                   |
| 锌        | GB/T5750.6-2006(5.1)    |                   |
| 铅        | GB/T5750.6-2006(11.1)   | ICE3400原子吸收分光光度计  |
| 镉        | GB/T5750.6-2006(9.1)    |                   |
| 耐热大肠菌群   | GB/T5750.12-2006 (3.1)  | GNP-9080隔水式恒温培养箱  |
| 大肠埃希氏菌   | GB/T5750.12-2006(4.1)   |                   |
| 总大肠菌群    | GB/T5750.12-2006 (2.1)  | DHP9272电热恒温培养箱    |
| 菌落总数     | GB/T5750.12-2006(1.1)   |                   |
| 臭氧       | GB/T5750.11-2006(5.3)   | DR300臭氧仪          |
| 游离氯      | GB/T5750.11-2006(1.2)   | ——                |
| 耗氧量      | GB/T5750.7-2006 (1.1)   | ——                |
| 浑浊度      | GB/T5750.4-2006(2.1)    | 2100P便捷式浊度仪       |
| 色度       | GB/T5750.4-2006(1.1)    | ——                |
| 肉眼可见物    | GB/T5750.4-2006(4.1)    | ——                |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

# 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

| 检测项目                         | 检测依据                  | 主要仪器及型号      |
|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 臭和味                          | GB/T5750.4-2006(3.1)  | ——           |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006(1.2)  | 7890A气相色谱仪   |
| 三氯乙醛                         | GB/T5750.10-2006(8.1) |              |
| 林丹、敌敌畏、滴滴涕                   | GB/T5750.9-2006(1.2)  |              |
| 溶解性总固体                       | GB/T5750.4-2006(8.1)  | DHG电热恒温鼓风干燥箱 |
| 总硬度                          | GB/T5750.4-2006(7.1)  | ——           |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2108002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-210809-01

采样地点: 二污厂  
样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.11  
报告日期: 2021.8.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 陈心

编制日期: 2021.8.11

审核人: 孙

审核日期: 2021.8.11

签发人: 孙

签发日期: 2021.8.11



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-01

检测结果

| 检测项目                | 单位        | 检测结果  | 限值     |
|---------------------|-----------|-------|--------|
| 色度                  | 铂钴色度单位    | <5    | ≤15    |
| 浑浊度                 | NTU       | 0.181 | ≤1     |
| 臭和味                 | ——        | 0     | 无异臭、异味 |
| 游离氯                 | mg/L      | 0.30  | ≥0.05  |
| 菌落总数                | CFU/mL    | <1    | ≤100   |
| 总大肠菌群               | MPN/100mL | 未检出   | 不得检出   |
| 耗氧量                 | mg/L      | 1.44  | ≤3     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |           |       |        |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-02

采样地点: 小圩新村  
样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.11  
报告日期: 2021.8.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱心一

编制日期: 2021.8.11

审核人: 叶

审核日期: 2021.8.11

签发人: 薛

签发日期: 2021.8.11



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-02

检测结果

| 检测项目                | 单位        | 检测结果  | 限值     |
|---------------------|-----------|-------|--------|
| 色度                  | 铂钴色度单位    | <5    | ≤15    |
| 浑浊度                 | NTU       | 0.196 | ≤1     |
| 臭和味                 | ——        | 0     | 无异臭、异味 |
| 游离氯                 | mg/L      | 0.20  | ≥0.05  |
| 菌落总数                | CFU/mL    | <1    | ≤100   |
| 总大肠菌群               | MPN/100mL | 未检出   | 不得检出   |
| 耗氧量                 | mg/L      | 1.4   | ≤3     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |           |       |        |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-03

采样地点: 正阳燃气  
样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.11  
报告日期: 2021.8.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱心

编制日期: 2021.8.11

审核人: 王

审核日期: 2021.8.11

签发人: 蒋华

签发日期: 2021.8.11



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-210809-03

检测结果

| 检测项目                | 单位        | 检测结果  | 限值     |
|---------------------|-----------|-------|--------|
| 色度                  | 铂钴色度单位    | <5    | ≤15    |
| 浑浊度                 | NTU       | 0.175 | ≤1     |
| 臭和味                 | ——        | 0     | 无异臭、异味 |
| 游离氯                 | mg/L      | 0.20  | ≥0.05  |
| 菌落总数                | CFU/mL    | <1    | ≤100   |
| 总大肠菌群               | MPN/100mL | 未检出   | 不得检出   |
| 耗氧量                 | mg/L      | 1.4   | ≤3     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |           |       |        |

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-210809-04

采样地点: 中央华庭  
样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.11  
报告日期: 2021.8.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.8.11

审核人: 李

审核日期: 2021.8.11

签发人: 李

签发日期: 2021.8.11



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-210809-04

检测结果

| 检测项目                | 单位        | 检测结果  | 限值     |
|---------------------|-----------|-------|--------|
| 色度                  | 铂钴色度单位    | <5    | ≤15    |
| 浑浊度                 | NTU       | 0.184 | ≤1     |
| 臭和味                 | ——        | 0     | 无异臭、异味 |
| 游离氯                 | mg/L      | 0.30  | ≥0.05  |
| 菌落总数                | CFU/mL    | <1    | ≤100   |
| 总大肠菌群               | MPN/100mL | 未检出   | 不得检出   |
| 耗氧量                 | mg/L      | 1.46  | ≤3     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |           |       |        |

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-210809-05

采样地点: 巨峰机械  
样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.11  
报告日期: 2021.8.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 孙心

编制日期: 2021.8.11

审核人: 孙

审核日期: 2021.8.11

签发人: 孙

签发日期: 2021.8.11



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-210809-05

检测结果

| 检测项目                | 单位        | 检测结果  | 限值     |
|---------------------|-----------|-------|--------|
| 色度                  | 铂钴色度单位    | <5    | ≤15    |
| 浑浊度                 | NTU       | 0.190 | ≤1     |
| 臭和味                 | ——        | 0     | 无异臭、异味 |
| 游离氯                 | mg/L      | 0.20  | ≥0.05  |
| 菌落总数                | CFU/mL    | <10   | ≤100   |
| 总大肠菌群               | MPN/100mL | 未检出   | 不得检出   |
| 耗氧量                 | mg/L      | 1.36  | ≤3     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |           |       |        |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-210809-06

采样地点: 上黄学校  
样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.11  
报告日期: 2021.8.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 孙明

编制日期: 2021.8.11

审核人: 孙

审核日期: 2021.8.11

签发人: 孙

签发日期: 2021.8.11



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-210809-06

检测结果

| 检测项目                | 单位        | 检测结果  | 限值     |
|---------------------|-----------|-------|--------|
| 色度                  | 铂钴色度单位    | <5    | ≤15    |
| 浑浊度                 | NTU       | 0.175 | ≤1     |
| 臭和味                 | ——        | 0     | 无异臭、异味 |
| 游离氯                 | mg/L      | 0.20  | ≥0.05  |
| 菌落总数                | CFU/mL    | <1    | ≤100   |
| 总大肠菌群               | MPN/100mL | 未检出   | 不得检出   |
| 耗氧量                 | mg/L      | 1.32  | ≤3     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |           |       |        |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局  
再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

| 检测项目  | 检测依据                   | 主要仪器及型号        |
|-------|------------------------|----------------|
| 耗氧量   | GB/T5750.7-2006 (1.1)  | ——             |
| 浑浊度   | GB/T5750.4-2006 (2.1)  | 2100P便捷式浊度仪    |
| 色度    | GB/T5750.4-2006 (1.1)  | ——             |
| 臭和味   | GB/T5750.4-2006 (3.1)  | ——             |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 (2.1) | DHP9272电热恒温培养箱 |
| 菌落总数  | GB/T5750.12-2006 (1.1) |                |
| 游离氯   | GB/T5750.11-2006 (1.2) | ——             |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2108004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧阳水质监测中心有限公司

## 说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-08

采样地点: 新昌医院  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.30  
报告日期: 2021.8.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加\*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 陈

编制日期: 2021.8.30

审核人: 陈

审核日期: 2021.8.30

签发人: 陈

签发日期: 2021.8.30



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-210809-08

检测结果

| 检测项目     | 单位        | 检测结果    | 限值      |
|----------|-----------|---------|---------|
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 菌落总数     | CFU/mL    | <1      | ≤100    |
| 砷        | mg/L      | 0.0005  | ≤0.01   |
| 镉        | mg/L      | <0.001  | ≤0.005  |
| 铬（六价）    | mg/L      | <0.004  | ≤0.05   |
| 铅        | mg/L      | <0.003  | ≤0.01   |
| 汞        | mg/L      | 0.00001 | ≤0.001  |
| 硒        | mg/L      | 0.0013  | ≤0.01   |
| 氰化物      | mg/L      | <0.002  | ≤0.05   |
| 氟化物      | mg/L      | 0.194   | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L      | 0.94    | ≤10     |
| 三氯甲烷     | mg/L      | 0.0330  | ≤0.06   |
| 四氯化碳     | mg/L      | 0.0010  | ≤0.002  |
| 溴酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.01   |
| 甲醛*      | mg/L      | <0.05   | ≤0.9    |
| 亚硝酸盐*    | mg/L      | <0.0024 | ≤0.7    |
| 氯酸盐*     | mg/L      | 0.0345  | ≤0.7    |
| 色度       | 铂钴色度单位    | <5      | ≤15     |
| 浑浊度      | NTU       | 0.189   | ≤1      |
| 臭和味      | ——        | 0       | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | ——        | 无       | 无       |
| pH       | ——        | 7.86    | 6.5~8.5 |
| 铝        | mg/L      | 0.035   | ≤0.2    |
| 铁        | mg/L      | <0.02   | ≤0.3    |
| 锰        | mg/L      | <0.01   | ≤0.1    |
| 铜        | mg/L      | <0.02   | ≤1.0    |
| 锌        | mg/L      | <0.01   | ≤1.0    |
| 氯化物      | mg/L      | 12.0    | ≤250    |
| 硫酸盐      | mg/L      | 18.7    | ≤250    |
| 溶解性总固体   | mg/L      | 157     | ≤1000   |
| 总硬度      | mg/L      | 92.0    | ≤450    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-210809-08

### 检测结果

| 检测项目                | 单位   | 检测结果    | 限值     |
|---------------------|------|---------|--------|
| 耗氧量                 | mg/L | 1.30    | ≤3     |
| 挥发酚类（以苯酚计）          | mg/L | <0.002  | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂            | mg/L | <0.10   | ≤0.3   |
| 游离氯                 | mg/L | 0.30    | ≥0.05  |
| 臭氧*                 | mg/L | 0.01    | ≤0.02  |
| 一溴二氯甲烷*             | mg/L | 0.0087  | ≤0.06  |
| 二溴一氯甲烷*             | mg/L | 0.0023  | ≤0.1   |
| 三溴甲烷*               | mg/L | <0.0060 | ≤0.1   |
| 三卤甲烷*               | ——   | 0.72    | ≤1     |
| 三氯乙醛*               | mg/L | <0.0010 | ≤0.01  |
| 林丹*                 | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
| 敌敌畏*                | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 滴滴涕*                | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 氨氮*                 | mg/L | <0.025  | ≤0.5   |
| 硫化物*                | mg/L | <0.02   | ≤0.02  |
| 亚硝酸盐                | mg/L | <0.001  | ≤1     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |      |         |        |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局；再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-09

采样地点: 岗头新村  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.30  
报告日期: 2021.8.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加\*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 陈

编制日期: 2021.8.30

审核人: 李

审核日期: 2021.8.30

签发人: 李

签发日期: 2021.8.30



# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-210809-09

### 检测结果

| 检测项目     | 单位        | 检测结果    | 限值      |
|----------|-----------|---------|---------|
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 菌落总数     | CFU/mL    | <1      | ≤100    |
| 砷        | mg/L      | 0.0008  | ≤0.01   |
| 镉        | mg/L      | <0.001  | ≤0.005  |
| 铬(六价)    | mg/L      | <0.004  | ≤0.05   |
| 铅        | mg/L      | <0.003  | ≤0.01   |
| 汞        | mg/L      | 0.0008  | ≤0.001  |
| 硒        | mg/L      | 0.0007  | ≤0.01   |
| 氰化物      | mg/L      | <0.002  | ≤0.05   |
| 氟化物      | mg/L      | 0.202   | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L      | 0.96    | ≤10     |
| 三氯甲烷     | mg/L      | 0.0288  | ≤0.06   |
| 四氯化碳     | mg/L      | <0.0003 | ≤0.002  |
| 溴酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.01   |
| 甲醛*      | mg/L      | <0.05   | ≤0.9    |
| 亚氯酸盐*    | mg/L      | <0.0024 | ≤0.7    |
| 氯酸盐*     | mg/L      | 0.0309  | ≤0.7    |
| 色度       | 铂钴色度单位    | ≤5      | ≤15     |
| 浑浊度      | NTU       | 0.203   | ≤1      |
| 臭和味      | ——        | 0       | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | ——        | 无       | 无       |
| pH       | ——        | 7.90    | 6.5~8.5 |
| 铝        | mg/L      | 0.037   | ≤0.2    |
| 铁        | mg/L      | <0.02   | ≤0.3    |
| 锰        | mg/L      | <0.01   | ≤0.1    |
| 铜        | mg/L      | <0.02   | ≤1.0    |
| 锌        | mg/L      | <0.01   | ≤1.0    |
| 氯化物      | mg/L      | 11.8    | ≤250    |
| 硫酸盐      | mg/L      | 18.7    | ≤250    |
| 溶解性总固体   | mg/L      | 100     | ≤1000   |
| 总硬度      | mg/L      | 89.1    | ≤450    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-09

检测结果

| 检测项目                | 单位   | 检测结果    | 限值     |
|---------------------|------|---------|--------|
| 耗氧量                 | mg/L | 1.26    | ≤3     |
| 挥发酚类（以苯酚计）          | mg/L | <0.002  | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂            | mg/L | <0.10   | ≤0.3   |
| 游离氯                 | mg/L | 0.30    | ≥0.05  |
| 臭氧*                 | mg/L | 0.01    | ≤0.02  |
| 一溴二氯甲烷*             | mg/L | 0.0081  | ≤0.06  |
| 二溴一氯甲烷*             | mg/L | 0.0022  | ≤0.1   |
| 三溴甲烷*               | mg/L | <0.0060 | ≤0.1   |
| 三卤甲烷*               | ——   | 0.63    | ≤1     |
| 三氯乙醛*               | mg/L | <0.0010 | ≤0.01  |
| 林丹*                 | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
| 敌敌畏*                | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 滴滴涕*                | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 氨氮*                 | mg/L | <0.025  | ≤0.5   |
| 硫化物*                | mg/L | <0.02   | ≤0.02  |
| 亚硝酸盐                | mg/L | <0.001  | ≤1     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |      |         |        |

此复印件仅用于报送溧阳水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-210809-10

采样地点: 高铁站  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.30  
报告日期: 2021.8.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加\*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱

编制日期: 2021.8.30

审核人: 孙

审核日期: 2021.8.30

签发人: 孙

签发日期: 2021.8.30



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

# 检 测 报 告

样品编号：LG-210809-10

## 检测结果

| 检测项目     | 单位        | 检测结果    | 限值      |
|----------|-----------|---------|---------|
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 菌落总数     | CFU/mL    | <1      | ≤100    |
| 砷        | mg/L      | 0.0005  | ≤0.01   |
| 镉        | mg/L      | <0.001  | ≤0.005  |
| 铬（六价）    | mg/L      | <0.004  | ≤0.05   |
| 铅        | mg/L      | <0.003  | ≤0.01   |
| 汞        | mg/L      | 0.00001 | ≤0.001  |
| 硒        | mg/L      | 0.0017  | ≤0.01   |
| 氰化物      | mg/L      | <0.002  | ≤0.05   |
| 氟化物      | mg/L      | 0.196   | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L      | 1.10    | ≤10     |
| 三氯甲烷     | mg/L      | 0.0119  | ≤0.06   |
| 四氯化碳     | mg/L      | <0.0003 | ≤0.002  |
| 溴酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.01   |
| 甲醛*      | mg/L      | <0.05   | ≤0.9    |
| 亚氯酸盐*    | mg/L      | <0.0024 | ≤0.7    |
| 氯酸盐*     | mg/L      | 0.0278  | ≤0.7    |
| 色度       | 铂钴色度单位    | <5      | ≤15     |
| 浑浊度      | NTU       | 0.199   | ≤1      |
| 臭和味      | ——        | 0       | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | ——        | 无       | 无       |
| pH       | ——        | 7.78    | 6.5~8.5 |
| 铝        | mg/L      | 0.036   | ≤0.2    |
| 铁        | mg/L      | <0.02   | ≤0.3    |
| 锰        | mg/L      | <0.01   | ≤0.1    |
| 铜        | mg/L      | <0.02   | ≤1.0    |
| 锌        | mg/L      | <0.01   | ≤1.0    |
| 氯化物      | mg/L      | 13.4    | ≤250    |
| 硫酸盐      | mg/L      | 17.6    | ≤250    |
| 溶解性总固体   | mg/L      | 136     | ≤1000   |
| 总硬度      | mg/L      | 86.1    | ≤450    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-210809-10

### 检测结果

| 检测项目       | 单位   | 检测结果    | 限值     |
|------------|------|---------|--------|
| 耗氧量        | mg/L | 1.24    | ≤3     |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002  | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂   | mg/L | <0.10   | ≤0.3   |
| 游离氯        | mg/L | 0.10    | ≥0.05  |
| 臭氧*        | mg/L | 0.01    | ≤0.02  |
| 一溴二氯甲烷*    | mg/L | 0.0087  | ≤0.06  |
| 二溴一氯甲烷*    | mg/L | 0.0031  | ≤0.1   |
| 三溴甲烷*      | mg/L | <0.0060 | ≤0.1   |
| 三卤甲烷*      | ——   | 0.24    | ≤1     |
| 三氯乙醛*      | mg/L | <0.0010 | ≤0.01  |
| 林丹*        | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
| 敌敌畏*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 滴滴涕*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 氨氮*        | mg/L | <0.025  | ≤0.5   |
| 硫化物*       | mg/L | <0.02   | ≤0.02  |
| 亚硝酸盐       | mg/L | <0.001  | ≤1     |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

此复印件仅用于报送溧阳市  
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-11

采样地点: 古渎医院  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.30  
报告日期: 2021.8.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加\*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 成

编制日期: 2021.8.30

审核人: 一

审核日期: 2021.8.30

签发人: 舒

签发日期: 2021.8.30



# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-210809-11

### 检测结果

| 检测项目     | 单位        | 检测结果    | 限值      |
|----------|-----------|---------|---------|
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 菌落总数     | CFU/mL    | <1      | ≤100    |
| 砷        | mg/L      | 0.0005  | ≤0.01   |
| 镉        | mg/L      | <0.001  | ≤0.005  |
| 铬(六价)    | mg/L      | <0.004  | ≤0.05   |
| 铅        | mg/L      | <0.003  | ≤0.01   |
| 汞        | mg/L      | 0.00001 | ≤0.001  |
| 硒        | mg/L      | 0.0014  | ≤0.01   |
| 氰化物      | mg/L      | <0.002  | ≤0.05   |
| 氟化物      | mg/L      | 0.193   | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L      | 0.96    | ≤10     |
| 三氯甲烷     | mg/L      | 0.0102  | ≤0.06   |
| 四氯化碳     | mg/L      | <0.0003 | ≤0.002  |
| 溴酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.01   |
| 甲醛*      | mg/L      | <0.05   | ≤0.9    |
| 亚氯酸盐*    | mg/L      | <0.0024 | ≤0.7    |
| 氯酸盐*     | mg/L      | 0.0307  | ≤0.7    |
| 色度       | 铂钴色度单位    | <5      | ≤15     |
| 浑浊度      | NTU       | 0.215   | ≤1      |
| 臭和味      | ——        | 0       | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | ——        | 无       | 无       |
| pH       | ——        | 7.73    | 6.5~8.5 |
| 铝        | mg/L      | 0.039   | ≤0.2    |
| 铁        | mg/L      | <0.02   | ≤0.3    |
| 锰        | mg/L      | <0.01   | ≤0.1    |
| 铜        | mg/L      | <0.02   | ≤1.0    |
| 锌        | mg/L      | <0.01   | ≤1.0    |
| 氯化物      | mg/L      | 11.5    | ≤250    |
| 硫酸盐      | mg/L      | 18.6    | ≤250    |
| 溶解性总固体   | mg/L      | 124     | ≤1000   |
| 总硬度      | mg/L      | 90.1    | ≤450    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

此复印件仅用于报送溧阳市水利局,再次复印无效

# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-210809-11

### 检测结果

| 检测项目       | 单位   | 检测结果    | 限值     |
|------------|------|---------|--------|
| 耗氧量        | mg/L | 1.30    | ≤3     |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002  | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂   | mg/L | <0.10   | ≤0.3   |
| 游离氯        | mg/L | 0.20    | ≥0.05  |
| 臭氧*        | mg/L | 0.01    | ≤0.02  |
| 一溴二氯甲烷*    | mg/L | 0.0025  | ≤0.06  |
| 二溴一氯甲烷*    | mg/L | <0.0003 | ≤0.1   |
| 三溴甲烷*      | mg/L | <0.0060 | ≤0.1   |
| 三卤甲烷*      | ——   | 0.21    | ≤1     |
| 三氯乙醛*      | mg/L | <0.0010 | ≤0.01  |
| 林丹*        | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
| 敌敌畏*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 滴滴涕*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 氨氮*        | mg/L | <0.025  | ≤0.5   |
| 硫化物*       | mg/L | <0.02   | ≤0.02  |
| 亚硝酸盐       | mg/L | <0.001  | ≤1     |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

此复印件仅用于报送溧阳市  
水利局 再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-12

采样地点: 后六小学  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.30  
报告日期: 2021.8.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加\*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱明

编制日期: 2021.8.30

审核人: 孙

审核日期: 2021.8.30

签发人: 孙

签发日期: 2021.8.30



# 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-210809-12

### 检测结果

| 检测项目     | 单位        | 检测结果    | 限值      |
|----------|-----------|---------|---------|
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 菌落总数     | CFU/mL    | <1      | ≤100    |
| 砷        | mg/L      | 0.0007  | ≤0.01   |
| 镉        | mg/L      | <0.001  | ≤0.005  |
| 铬（六价）    | mg/L      | <0.004  | ≤0.05   |
| 铅        | mg/L      | <0.003  | ≤0.01   |
| 汞        | mg/L      | 0.00001 | ≤0.001  |
| 硒        | mg/L      | 0.0011  | ≤0.01   |
| 氰化物      | mg/L      | <0.002  | ≤0.05   |
| 氟化物      | mg/L      | 0.116   | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L      | 0.98    | ≤10     |
| 三氯甲烷     | mg/L      | 0.0312  | ≤0.06   |
| 四氯化碳     | mg/L      | <0.0003 | ≤0.002  |
| 溴酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.01   |
| 甲醛*      | mg/L      | <0.05   | ≤0.9    |
| 亚氯酸盐*    | mg/L      | <0.0024 | ≤0.7    |
| 氯酸盐*     | mg/L      | 0.0362  | ≤0.7    |
| 色度       | 铂钴色度单位    | <5      | ≤15     |
| 浑浊度      | NTU       | 0.208   | ≤1      |
| 臭和味      | ——        | 0       | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | ——        | 无       | 无       |
| pH       | ——        | 7.84    | 6.5~8.5 |
| 铝        | mg/L      | 0.034   | ≤0.2    |
| 铁        | mg/L      | <0.02   | ≤0.3    |
| 锰        | mg/L      | <0.01   | ≤0.1    |
| 铜        | mg/L      | <0.02   | ≤1.0    |
| 锌        | mg/L      | <0.01   | ≤1.0    |
| 氯化物      | mg/L      | 12.6    | ≤250    |
| 硫酸盐      | mg/L      | 18.7    | ≤250    |
| 溶解性总固体   | mg/L      | 110     | ≤1000   |
| 总硬度      | mg/L      | 86.1    | ≤450    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-210809-12

### 检测结果

| 检测项目                | 单位   | 检测结果    | 限值     |
|---------------------|------|---------|--------|
| 耗氧量                 | mg/L | 1.24    | ≤3     |
| 挥发酚类（以苯酚计）          | mg/L | <0.002  | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂            | mg/L | <0.10   | ≤0.3   |
| 游离氯                 | mg/L | 0.10    | ≥0.05  |
| 臭氧*                 | mg/L | 0.01    | ≤0.02  |
| 一溴二氯甲烷*             | mg/L | 0.0088  | ≤0.06  |
| 二溴一氯甲烷*             | mg/L | 0.0024  | ≤0.1   |
| 三溴甲烷*               | mg/L | <0.0060 | ≤0.1   |
| 三卤甲烷*               | ——   | 0.72    | ≤1     |
| 三氯乙醛*               | mg/L | <0.0010 | ≤0.01  |
| 林丹*                 | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
| 敌敌畏*                | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 滴滴涕*                | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 氨氮*                 | mg/L | <0.025  | ≤0.5   |
| 硫化物*                | mg/L | <0.02   | ≤0.02  |
| 亚硝酸盐                | mg/L | <0.001  | ≤1     |
| * * * 以 下 空 白 * * * |      |         |        |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210809-13

采样地点: 上黄水管站  
样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样日期: 2021.8.9  
检测日期: 2021.8.9~2021.8.30  
报告日期: 2021.8.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加\*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱

编制日期: 2021.8.30

审核人: 李

审核日期: 2021.8.30

签发人: 李

签发日期: 2021.8.30



# 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-210809-13

### 检测结果

| 检测项目     | 单位        | 检测结果    | 限值      |
|----------|-----------|---------|---------|
| 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出     | 不得检出    |
| 菌落总数     | CFU/mL    | <1      | ≤100    |
| 砷        | mg/L      | 0.0005  | ≤0.01   |
| 镉        | mg/L      | <0.001  | ≤0.005  |
| 铬(六价)    | mg/L      | <0.004  | ≤0.05   |
| 铅        | mg/L      | <0.003  | ≤0.01   |
| 汞        | mg/L      | 0.00001 | ≤0.001  |
| 硒        | mg/L      | 0.0022  | ≤0.01   |
| 氰化物      | mg/L      | <0.002  | ≤0.05   |
| 氟化物      | mg/L      | 0.206   | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L      | 1.00    | ≤10     |
| 三氯甲烷     | mg/L      | 0.0290  | ≤0.06   |
| 四氯化碳     | mg/L      | <0.0003 | ≤0.002  |
| 溴酸盐*     | mg/L      | <0.0050 | ≤0.01   |
| 甲醛*      | mg/L      | <0.05   | ≤0.9    |
| 亚氯酸盐*    | mg/L      | <0.0024 | ≤0.7    |
| 氯酸盐*     | mg/L      | 0.0307  | ≤0.7    |
| 色度       | 铂钴色度单位    | <5      | ≤15     |
| 浑浊度      | NTU       | 0.178   | ≤1      |
| 臭和味      | ——        | 0       | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物    | ——        | 无       | 无       |
| pH       | ——        | 7.69    | 6.5~8.5 |
| 铝        | mg/L      | 0.037   | ≤0.2    |
| 铁        | mg/L      | <0.02   | ≤0.3    |
| 锰        | mg/L      | <0.01   | ≤0.1    |
| 铜        | mg/L      | <0.02   | ≤1.0    |
| 锌        | mg/L      | <0.01   | ≤1.0    |
| 氯化物      | mg/L      | 12.2    | ≤250    |
| 硫酸盐      | mg/L      | 18.9    | ≤250    |
| 溶解性总固体   | mg/L      | 108     | ≤1000   |
| 总硬度      | mg/L      | 88.1    | ≤450    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

# 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号：LG-210809-13

### 检测结果

| 检测项目       | 单位   | 检测结果    | 限值     |
|------------|------|---------|--------|
| 耗氧量        | mg/L | 1.27    | ≤3     |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002  | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂   | mg/L | <0.10   | ≤0.3   |
| 游离氯        | mg/L | 0.10    | ≥0.05  |
| 臭氧*        | mg/L | 0.01    | ≤0.02  |
| 一溴二氯甲烷*    | mg/L | 0.0085  | ≤0.06  |
| 二溴一氯甲烷*    | mg/L | 0.0025  | ≤0.1   |
| 三溴甲烷*      | mg/L | <0.0060 | ≤0.1   |
| 三卤甲烷*      | ——   | 0.22    | ≤1     |
| 三氯乙醛*      | mg/L | <0.0010 | ≤0.01  |
| 林丹*        | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
| 敌敌畏*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 滴滴涕*       | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 |
| 氨氮*        | mg/L | <0.025  | ≤0.5   |
| 硫化物*       | mg/L | <0.02   | ≤0.02  |
| 亚硝酸盐       | mg/L | <0.001  | ≤1     |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

此复印件仅用于报送漂阳市  
水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

# 检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

| 检测项目     | 检测依据                    | 主要仪器及型号           |
|----------|-------------------------|-------------------|
| pH       | GB/T5750.4-2006 (5.1)   | PHS-3C酸度计         |
| 氯化物      | GB/T5750.5-2006 (2.2)   | ICS-2100离子色谱仪     |
| 硫酸盐      | GB/T5750.5-2006 (1.2)   |                   |
| 氟化物      | GB/T5750.5-2006 (3.2)   |                   |
| 溴酸盐      | GB/T5750.10-2006 (14.1) |                   |
| 氯酸盐、亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2006 (13.2) |                   |
| 硝酸盐      | GB/T5750.5-2006 (5.3)   |                   |
|          | GB/T5750.5-2006 (5.1)   | T6新锐分光光度计         |
| 亚硝酸盐     | GB/T5750.5-2006 (10.1)  |                   |
| 甲醛       | GB/T5750.10-2006 (6.1)  |                   |
| 铝        | GB/T5750.6-2006 (1.1)   |                   |
| 氨氮       | GB/T5750.5-2006 (9.1)   |                   |
| 挥发酚类     | GB/T5750.4-2006 (9.1)   | TU1900紫外可见分光光度计   |
| 氰化物      | GB/T5750.5-2006 (4.1)   |                   |
| 硫化物      | GB/T 5750.5-2006 (6.1)  |                   |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006 (10.1)  |                   |
| 铬 (六价)   | GB/T5750.6-2006 (10.1)  |                   |
| 砷        | GB/T5750.6-2006 (6.1)   | PF5-2原子荧光光度计      |
| 硒        | GB/T5750.6-2006 (7.1)   |                   |
| 汞        | GB/T5750.6-2006 (8.1)   |                   |
| 铁        | GB/T5750.6-2006 (2.1)   | A3AFG-13原子吸收分光光度计 |
| 锰        | GB/T5750.6-2006 (3.1)   |                   |
| 铜        | GB/T5750.6-2006 (4.2)   |                   |
| 锌        | GB/T5750.6-2006 (5.1)   |                   |
| 铅        | GB/T5750.6-2006 (11.1)  | ICE3400原子吸收分光光度计  |
| 镉        | GB/T5750.6-2006 (9.1)   |                   |
| 耐热大肠菌群   | GB/T5750.12-2006 (3.1)  | GNP-9080隔水式恒温培养箱  |
| 大肠埃希氏菌   | GB/T5750.12-2006 (4.1)  |                   |
| 总大肠菌群    | GB/T5750.12-2006 (2.1)  | DHP9272电热恒温培养箱    |
| 菌落总数     | GB/T5750.12-2006 (1.1)  |                   |
| 臭氧       | GB/T5750.11-2006 (5.3)  | DR300臭氧仪          |
| 游离氯      | GB/T5750.11-2006 (1.2)  | ——                |
| 耗氧量      | GB/T5750.7-2006 (1.1)   | ——                |
| 浑浊度      | GB/T5750.4-2006 (2.1)   | 2100P便捷式浊度仪       |
| 色度       | GB/T5750.4-2006 (1.1)   | ——                |
| 肉眼可见物    | GB/T5750.4-2006 (4.1)   | ——                |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

# 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

| 检测项目                         | 检测依据                   | 主要仪器及型号      |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| 臭和味                          | GB/T5750.4-2006 (3.1)  | ——           |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006 (1.2)  | 7890A气相色谱仪   |
| 三氯乙醛                         | GB/T5750.10-2006 (8.1) |              |
| 林丹、敌敌畏、滴滴涕                   | GB/T5750.9-2006 (1.2)  |              |
| 溶解性总固体                       | GB/T5750.4-2006 (8.1)  | DHG电热恒温鼓风干燥箱 |
| 总硬度                          | GB/T5750.4-2006 (7.1)  | ——           |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*