



231013110902



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2310004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-08

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 新昌医院门卫室  
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.22  
报告日期: 2023.10.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 卢丽良

编制日期: 2023.10.22

审核人: 胡

审核日期: 2023.10.22

签发人: 闫

签发日期: 2023.10.22



## 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-231008-08

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | 3        | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00047  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000036 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.324    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.343    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0249   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0062   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0094   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.63     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0097   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0330   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.32     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.76     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.035    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 21.9     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 35.6     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-231008-09

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 岗头新村门卫室  
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.22  
报告日期: 2023.10.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.10.22

审核人: 胡

审核日期: 2023.10.22

签发人: 同

签发日期: 2023.10.22



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-231008-09

检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00035  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000025 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.309    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.391    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0286   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0064   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0092   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.69     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0049   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0214   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.24     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.72     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.037    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 21.4     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 36.3     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-231008-09

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 210    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 109    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 4.18   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | ≤0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.20   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局  
再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-10

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 高铁站西边卫生间  
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.22  
报告日期: 2023.10.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.10.22

审核人: 叶

审核日期: 2023.10.22

签发人: 同

签发日期: 2023.10.22



## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-231008-10

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | 8        | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00046  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000037 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.325    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.384    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0291   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0065   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0104   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.72     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | <0.0010  | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.38     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.69     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.037    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 21.4     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 36.1     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-10

检测结果

| 检测项目                       | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                     | mg/L | 201    | ≤1000    |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | 111    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 1.23   | ≤3       |
| 氨 (以N计)                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                        | mg/L | 0.05   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                         | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                         | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐 (以N计)                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *        |      |        |          |

此复印件仅用于报送溧阳市  
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-11

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 古渎医院  
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏  
采样日期: 2023. 10. 8  
检测日期: 2023. 10. 8~2023. 10. 22  
报告日期: 2023. 10. 22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.10.22

审核人: 舒

审核日期: 2023.10.22

签发人: 同

签发日期: 2023.10.22



## 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-231008-11

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | 6        | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00043  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000033 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.316    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.360    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0248   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0059   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0093   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.63     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | <0.0010  | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0245   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.23     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.70     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.030    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 21.2     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 36.3     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-12

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 后六小学门卫室  
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏  
采样日期: 2023.10.8  
检测日期: 2023.10.8~2023.10.22  
报告日期: 2023.10.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.10.22

审核人: 胡

审核日期: 2023.10.22

签发人: 闫

签发日期: 2023.10.22



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-231008-12

### 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | 5        | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00054  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬（六价）      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000028 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.319    | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计）   | mg/L      | 0.346    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0250   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0062   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0095   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.64     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0017   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0221   | ≤0.7    |
| 色度（铂钴色度单位） | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.36     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.74     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.036    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 21.3     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 36.4     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-231008-12

检测结果

| 检测项目                       | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                     | mg/L | 199    | ≤1000    |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | 111    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 1.27   | ≤3       |
| 氨 (以N计)                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                        | mg/L | 0.10   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                         | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                         | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐 (以N计)                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *        |      |        |          |

此复印件只用于报送漂阳市水利局再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-231008-13

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 上黄水管站  
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏  
采样日期: 2023. 10. 8  
检测日期: 2023. 10. 8~2023. 10. 22  
报告日期: 2023. 10. 22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.10.22

审核人: 王

审核日期: 2023.10.22

签发人: 王

签发日期: 2023.10.22



## 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-231008-13

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | 9        | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00042  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000043 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.314    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.372    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0264   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0059   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0093   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.65     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | <0.0010  | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0246   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.31     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.76     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.030    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 21.8     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 36.4     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-231008-13

检测结果

| 检测项目                       | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                     | mg/L | 202    | ≤1000    |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | 106    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 1.23   | ≤3       |
| 氨 (以N计)                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                        | mg/L | 0.05   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                         | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                         | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐 (以N计)                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *        |      |        |          |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局,再次复印无效。

## 溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

## 检测依据及主要仪器:

| 检测项目                         | 检测依据                    | 主要仪器及型号           |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| pH                           | GB/T5750.4-2023 (8.1)   | PHS-3C酸度计         |
| 氯化物                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   | ICS-2100离子色谱仪     |
| 硫酸盐                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   |                   |
| 氟化物                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   |                   |
| 溴酸盐                          | GB/T5750.10-2023 (22.1) |                   |
| 氯酸盐、亚氯酸盐                     | GB/T5750.10-2023 (20.2) |                   |
| 硝酸盐                          | GB/T5750.5-2023 (6.2)   | T6新锐分光光度计         |
|                              | GB/T5750.5-2023 (8.1)   |                   |
| 亚硝酸盐                         | GB/T5750.5-2023 (12.1)  |                   |
| 甲醛                           | GB/T5750.10-2023 (11.1) |                   |
| 铝                            | GB/T5750.6-2023 (4.1)   |                   |
| 氨氮                           | GB/T5750.5-2023 (11.1)  | TU1900紫外可见分光光度计   |
| 氰化物                          | GB/T5750.5-2023 (7.1)   |                   |
| 铬(六价)                        | GB/T5750.6-2023 (13.1)  | PF5-2原子荧光光度计      |
| 砷                            | GB/T5750.6-2023 (9.1)   |                   |
| 汞                            | GB/T5750.6-2023 (11.1)  | A3AFG-13原子吸收分光光度计 |
| 铁                            | GB/T5750.6-2023 (7.2)   |                   |
| 锰                            | GB/T5750.6-2023 (7.2)   |                   |
| 铜                            | GB/T5750.6-2023 (7.2)   |                   |
| 锌                            | GB/T5750.6-2023 (7.2)   | ICE3400原子吸收分光光度计  |
| 铅                            | GB/T5750.6-2023 (14.1)  |                   |
| 镉                            | GB/T5750.6-2023 (12.1)  | GNP-9080隔水式恒温培养箱  |
| 大肠埃希氏菌                       | GB/T5750.12-2023 (7.1)  |                   |
| 总大肠菌群                        | GB/T5750.12-2023 (5.1)  | DHP9272电热恒温培养箱    |
| 菌落总数                         | GB/T5750.12-2023 (4.1)  |                   |
| 臭氧                           | GB/T5750.11-2023 (9.3)  | DR300臭氧仪          |
| 游离氯                          | GB/T5750.11-2023 (4.2)  | ——                |
| 高锰酸盐指数                       | GB/T5750.7-2023 (4.1)   | ——                |
| 浑浊度                          | GB/T5750.4-2023 (5.1)   | 2100P便捷式浊度仪       |
| 色度                           | GB/T5750.4-2023 (4.1)   | ——                |
| 肉眼可见物                        | GB/T5750.4-2023 (7.1)   | ——                |
| 臭和味                          | GB/T5750.4-2023 (6.1)   | ——                |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2023 (4.3)   | 7890A气相色谱仪        |
| 溶解性总固体                       | GB/T5750.4-2023 (11.1)  | DHG电热恒温鼓风干燥箱      |
| 总硬度                          | GB/T5750.4-2023 (10.1)  | ——                |
| 二氯乙酸、三氯乙酸                    | GB/T5750.10-2023 (14.1) | 7890A气相色谱仪        |

\* \* \* 报 告 结 束 \* \* \*