



231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2404001

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240402-01

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 燕山小学门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024. 4. 2
检测日期: 2024. 4. 2~2024. 4. 9
报告日期: 2024. 4. 9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2024. 4. 9

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2024. 4. 9

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024. 4. 9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-01

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.21	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.45	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240402-02

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 清溪花园门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024. 4. 2
检测日期: 2024. 4. 2~2024. 4. 9
报告日期: 2024. 4. 9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024. 4. 9

审核人: 孙

审核日期: 2024. 4. 9

签发人: 周

签发日期: 2024. 4. 9




漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-02

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出。
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.51	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240402-03

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 马垫医院门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.4.2
检测日期: 2024.4.2~2024.4.9
报告日期: 2024.4.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.4.9

审核人: 甘

审核日期: 2024.4.9

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.4.9



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240402-04

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 鑫盛景园门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.4.2
检测日期: 2024.4.2~2024.4.9
报告日期: 2024.4.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.4.9

审核人: 李

审核日期: 2024.4.9

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.4.9



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240402-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.50	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件只用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240402-05

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 税务局门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.4.2
检测日期: 2024.4.2~2024.4.9
报告日期: 2024.4.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.4.9

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2024.4.9

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.4.9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.54	≤3
铁	mg/L	≤0.020	≤0.3
锰	mg/L	≤0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240402-06

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 水利局一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.4.2
检测日期: 2024.4.2~2024.4.9
报告日期: 2024.4.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.4.9

审核人: 孙

审核日期: 2024.4.9

签发人: 田兆琳

签发日期: 2024.4.9




溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.50	≤3
铁	mg/L	≤0.020	≤0.3
锰	mg/L	≤0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240402-07

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 政务服务中心一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.4.2
检测日期: 2024.4.2~2024.4.9
报告日期: 2024.4.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.4.9

审核人: 甘

审核日期: 2024.4.9

签发人: 田兆琳

签发日期: 2024.4.9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.54	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局
再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-08

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：漂阳水质监测中心有限公司
采样地点：实验小学门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024. 4. 2
检测日期：2024. 4. 2~2024. 4. 9
报告日期：2024. 4. 9

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文 编制日期：2024.4.9
审核人：舒 审核日期：2024.4.9
签发人：同 签发日期：2024.4.9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-09

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：正昌集团门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.4.2
检测日期：2024.4.2~2024.4.9
报告日期：2024.4.9

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文
审核人：甘
签发人：刘兆琳

编制日期：2024.4.9
审核日期：2024.4.9
签发日期：2024.4.9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.50	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240402-10

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 溧阳中学门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.4.2
检测日期: 2024.4.2~2024.4.9
报告日期: 2024.4.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽敏 编制日期: 2024.4.9
审核人: 彭 审核日期: 2024.4.9
签发人: 同 签发日期: 2024.4.9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.40	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240402-11

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 水务集团一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.4.2
检测日期: 2024.4.2~2024.4.9
报告日期: 2024.4.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.4.9

审核人: 孙

审核日期: 2024.4.9

签发人: 同

签发日期: 2024.4.9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.50	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240402-12

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：平陵高中门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024. 4. 2
检测日期：2024. 4. 2~2024. 4. 9
报告日期：2024. 4. 9

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2024. 4. 9

审核人：[Signature]

审核日期：2024. 4. 9

签发人：[Signature]

签发日期：2024. 4. 9



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240402-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.54	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023（4.1）	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023（5.1）	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2023（4.1）	——
臭和味	GB/T5750.4-2023（6.1）	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023（5.1）	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023（4.1）	
游离氯	GB/T5750.11-2023（4.2）	——
铁	GB/T5750.6-2023（7.2）	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2023（7.2）	

* * * 报 告 结 束 * * *