

报告编号: LSJ-YA2508008



231013110902



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2508008

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

## 说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-250813-01

采样地点：阳光硅谷二次供水泵房  
样品名称：二次供水  
样品性状：无色透明液体  
检测性质：委托  
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员：支华、许丽文  
采样日期：2025. 8. 13  
检测日期：2025. 8. 13~2025. 8. 15  
报告日期：2025. 8. 15

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2025.8.15

审核人：支

审核日期：2025.8.15

签发人：周

签发日期：2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-250813-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.51	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.42	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-250813-02

采样地点: 凤麟府二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025. 8. 13  
检测日期: 2025. 8. 13~2025. 8. 15  
报告日期: 2025. 8. 15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.8.15

审核人: 支

审核日期: 2025.8.15

签发人: 支

签发日期: 2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-250813-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.49	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	≤1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.39	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LE-250813-03

采样地点：燕山公馆二次供水泵房  
样品名称：二次供水  
样品性状：无色透明液体  
检测性质：委托  
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员：支华、许丽文  
采样日期：2025.8.13  
检测日期：2025.8.13~2025.8.15  
报告日期：2025.8.15

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2025.8.15

审核人：支

审核日期：2025.8.15

签发人：支

签发日期：2025.8.15



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-250813-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.50	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.45	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-250813-04

采样地点: 风华苑二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025. 8. 13  
检测日期: 2025. 8. 13~2025. 8. 15  
报告日期: 2025. 8. 15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.8.15

审核人: 支华

审核日期: 2025.8.15

签发人: 支华

签发日期: 2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-250813-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.54	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.49	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-250813-05

采样地点: 世纪樾府苑二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025.8.13  
检测日期: 2025.8.13~2025.8.15  
报告日期: 2025.8.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文                      编制日期: 2025.8.15  
审核人: 支华                        审核日期: 2025.8.15  
签发人: 支华                        签发日期: 2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-250813-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.52	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.38	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局 再次复印无效

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-250813-06

采样地点: 华府晶园一期二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025.8.13  
检测日期: 2025.8.13~2025.8.15  
报告日期: 2025.8.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.8.15

审核人: 支

审核日期: 2025.8.15

签发人: 支

签发日期: 2025.8.15



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-250813-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.35	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-250813-07

采样地点: 华府汇二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025.8.13  
检测日期: 2025.8.13~2025.8.15  
报告日期: 2025.8.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.8.15

审核人: 支华

审核日期: 2025.8.15

签发人: 支华

签发日期: 2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-250813-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.54	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.35	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-250813-08

采样地点: 华府晶园东二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025.8.13  
检测日期: 2025.8.13~2025.8.15  
报告日期: 2025.8.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.8.15

审核人: 支华

审核日期: 2025.8.15

签发人: 支华

签发日期: 2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-250813-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.49	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.37	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-250813-09

采样地点：悦宸府二次供水泵房  
样品名称：二次供水  
样品性状：无色透明液体  
检测性质：委托  
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员：支华、许丽文  
采样日期：2025.8.13  
检测日期：2025.8.13~2025.8.15  
报告日期：2025.8.15

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2025.8.15

审核人：支

审核日期：2025.8.15

签发人：支

签发日期：2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-250813-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.55	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.45	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-250813-10

采样地点: 云顶江南二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025. 8. 13  
检测日期: 2025. 8. 13~2025. 8. 15  
报告日期: 2025. 8. 15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文      编制日期: 2025.8.15  
审核人: 支华      审核日期: 2025.8.15  
签发人: 支华      签发日期: 2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-250813-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.52	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.42	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-250813-11

采样地点: 新世纪广场二次供水泵房  
样品名称: 二次供水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2025.8.13  
检测日期: 2025.8.13~2025.8.15  
报告日期: 2025.8.15

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.8.15

审核人: 支华

审核日期: 2025.8.15

签发人: 支华

签发日期: 2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-250813-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.47	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
总大肠菌群 (以N计)	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.48	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市  
水利局，再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LE-250813-12

采样地点：金峰嘉和二次供水泵房  
样品名称：二次供水  
样品性状：无色透明液体  
检测性质：委托  
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司  
采样人员：支华、许丽文  
采样日期：2025.8.13  
检测日期：2025.8.13~2025.8.15  
报告日期：2025.8.15

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2025.8.15

审核人：支

审核日期：2025.8.15

签发人：支

签发日期：2025.8.15



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-250813-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.58	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.03	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.42	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	---
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
氨(以N计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	---
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	---
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	---
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	---

\* \* \* 以下空白 \* \* \*