



231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2511001

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-01

采样地点: 永盛家园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2025.11.30

审核人: 甘

审核日期: 2025.11.30

签发人: 周

签发日期: 2025.11.30



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.42	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.64	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-02

采样地点: 茗仕嘉苑一期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2025.11.30

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2025.11.30

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2025.11.30



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.45	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.45	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-03

采样地点: 茗仕嘉苑二期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟
审核人: 刘兆琳
签发人: 刘兆琳

编制日期: 2025.11.30
审核日期: 2025.11.30
签发日期: 2025.11.30



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-251128-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.47	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.47	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-04

采样地点: 清河苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2025.11.30

审核人: 胡

审核日期: 2025.11.30

签发人: 周

签发日期: 2025.11.30



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.39	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.51	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局
再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-251128-05

采样地点: 西城花园一区二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2025.11.30

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2025.11.30

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2025.11.30



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.47	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	≤100	≤100
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.42	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以下空白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-06

采样地点: 西城花园二区二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.11.30

审核人: 胡

审核日期: 2025.11.30

签发人: 周

签发日期: 2025.11.30



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.50	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	≤1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	≤0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.49	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-07

采样地点: 盛扬苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2025.11.30

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2025.11.30

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2025.11.30



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-251128-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.44	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.03	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.65	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局
再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-08

采样地点: 南湾景城二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2025.11.30

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2025.11.30

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2025.11.30



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-251128-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.41	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.49	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号：LE-251128-09

采样地点：铂悦时代二次供水泵房
样品名称：二次供水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样人员：刘兆琳、甘丽娟
采样日期：2025.11.28
检测日期：2025.11.28~2025.11.30
报告日期：2025.11.30

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽娟 编制日期：2025-11-30
审核人：李 审核日期：2025.11.30
签发人：周 签发日期：2025.11.30



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.38	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/ml	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.03	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.70	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-10

采样地点: 铂悦春秋二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.11.30

审核人: 甘

审核日期: 2025.11.30

签发人: 同

签发日期: 2025.11.30



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.55	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.52	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-251128-11

采样地点: 幸福城南苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2025.11.30

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2025.11.30

签发人: 同安

签发日期: 2025.11.30



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.53	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.03	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.50	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-12

采样地点: 幸福城北苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 刘兆琳、甘丽娟
采样日期: 2025.11.28
检测日期: 2025.11.28~2025.11.30
报告日期: 2025.11.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2025.11.30

审核人: 王

审核日期: 2025.11.30

签发人: 王

签发日期: 2025.11.30



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-251128-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.57	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.03	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.55	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
氨(以N计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *